

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Es wurde eine Evaluierung durchgeführt und die Seite verfügt mindestens über ein WCAG 2.1. AA Klassifizierung

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [4]: **Nein**

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

Infos

Informationen für Teilnehmer:innen mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 300 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betonierte.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

.....

Bühne

Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

.....

Vorträge

Leichte Sprache und Einfache Sprache:

Wir bemühen uns Vorträge in Leichter Sprache anzubieten

.....

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Anfahrflächen und Bewegungsfläche:

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum

Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben

Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspende und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Es existiert eine Notruffeinrichtung!

.....


Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:

Veranstaltungsraum:

Bühne:

WC:



Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja

Hinweis: Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.

[Ausgeblendete anzeigen](#)

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)